



Bezirksregierung Köln, 50606 Köln

Nur per elektronischer Post
Herr
Jürgen Hauke
Im Schmalen Auel 21
51503 Rösrath
mailto: j.-j.hauke@arcor.de

Datum: 09. September 2021
Seite 1 von 2

Aktenzeichen:
52.03.05/0423119-NB-Wo

Auskunft erteilt:
Wolter

tanja.wolter@bezreg-
koeln.nrw.de
Zimmer: K 206
Telefon: (0221) 147 - 2174
Fax: (0221) 147 -

Ihre Beschwerde über Fa. Remshagen in 51503 Rösrath

Ihre elektronische Post vom 02.08.2021

Sehr geehrter Herr Hauke,

mit Ihrer elektronischen Post vom 02.08.2021 reichten Sie mir eine Beschwerde über die FA. Tankschutz- Remshagen, Bergische Landstraße 106 in Rösrath ein.

Ich habe Ihre Beschwerde zum Anlass genommen, neben einer Überprüfung der Genehmigungslage am 24.08.2021 eine Vor-Ort Kontrolle durchzuführen.

Dazu gebe ich Ihnen folgende Informationen:

Die genehmigten, in Betrieb befindlichen, ortsfesten Lagertanks haben durch das Hochwasser keine Beschädigung oder Positionsveränderung erfahren. Es liegen keine Informationen vor, dass aus den vorhandenen Lagertanks Flüssigkeiten ausgetreten sind.

Der Betrieb der o.g. ortsfesten Lagertanks ist gem. den Genehmigungen und vorgelegtem Prüfbericht nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zulässig. Bei der Prüfung durch den Sachverständigen wurden keine Mängel festgestellt.

Die mobilen, nach AwSV nicht prüfpflichtigen Tanks werden nach Angaben des Betreibers ausschließlich gereinigt und leer auf dem Betriebsgelände abgestellt. Diese Tanks, darunter der von Ihnen beschriebene, in die Sülz abgetriebene (leere und gereinigte) Tank, waren offensichtlich nicht hinreichend gegen Auf- und Fortschwimmen gesichert. Die Stellfläche für mobile Tanks ist nicht explizit in den vorliegenden Genehmigungen ausgewiesen.

Zeughausstraße 2-10,
50667 Köln

DB bis Köln Hbf,
U-Bahn 3,4,5,16,18
bis Appellhofplatz

Besuchereingang (Hauptpforte):
Zeughausstr. 8

Telefonische Sprechzeiten:
mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr

Besuchstermine nur nach tele-
fonischer Vereinbarung

Landeshauptkasse NRW:
Landesbank Hessen-Thüringen
IBAN:
DE59 3005 0000 0001 6835 15
BIC: WELADEDXXX
Zahlungssavise bitte an zentrale-
buchungsstelle@
brk.nrw.de

Hauptsitz:
Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln
Telefon: (0221) 147 - 0
Fax: (0221) 147 - 3185
USt-ID-Nr.: DE 812110859

poststelle@brk.nrw.de
www.bezreg-koeln.nrw.de



Datum: 09. September 2021
Seite 2 von 2

Durch den Rheinisch-Bergischen Kreis wurden diffuse Ölausschwemmung im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis festgestellt, **die aber keinen einzelnen Verursacher zugeordnet werden konnten.**

Da das Gelände überflutet wurde, kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Ölabscheider auf dem Betriebsgelände zu den durch das Hochwasser entstandenen Öl-Verunreinigungen geringfügig beigetragen hat.

Der Betreiber wurde mit Fristsetzung aufgefordert, unter anderem eine gutachterliche Stellungnahme mit Maßnahmenkonzept für Sicherungsmaßnahmen aller genutzten Tanks vorzulegen.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Gez.
Tanja Wolter